

# DETAILNÍ PARAMETRY ZADANÝCH TYPŮ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ HODNOCENÉ BUDOVY

Energie 2023.11

Hodnocená budova: **Azylový dům Brno**

Název zařízení: **předávací stanice**

Typ technického zařízení:	zdroj tepla
Typ zdroje tepla:	kotel a obdoba
Využití zdroje tepla:	zdroj tepla na vytápění i přípravu teplé vody
Sezónní účinnost výroby tepla pro vytápění:	97,0 %
Prům. účinnost výroby tepla pro přípravu TV:	95,0 %
Energonositel:	účinná SZTE s OZE do 80% včetně
Faktor primární energie z neobn. zdrojů:	0,9 kWh/kWh
Součinitel emisí CO2:	0,173 kg/kWh
Označení zařízení podle systému ENEX:	Objektová předávací stanice
Jmenovitý tepelný výkon pro vytápění:	21,0 kW
Jmenovitý tepelný výkon pro přípravu TV:	33,0 kW