



LEGENDA:  
Závěsný plynový kotel Bosch Condens 2300i W 22/25 C  
– závěsný plynový kotel pro vytápění a průtokový ohřev TV  
– tepelný výkon 3,4 – 23,2 kW pro VYT/ 25 kW pro TV  
– max. odběr zemního plynu 2,62 m3/h  
– uzávěr plynu KK DN 20 + připojení vlnovcovou nerezovou trubicou  
– potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin vyvedeno průduchem komína nad střechu objektu

— + — vnitřní NTL rozvod zemního plynu

POZNÁMKA:  
Vzduchospalinová cesta od plynového kotle bude řešena samostatnou zakázkou investora. Dodavatel musí respektovat technické podmínky výrobce kotle.

Jedná se o dokumentaci pro provedení stavby. Před realizací zajistí dodavatel vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) dle jeho zvyklostí a technologií.

VYPRACOVAL Aleš Vala	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Arch. Jindřich Škrabal	KRESLIL Pavel Vondráček	Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 59401 Velké Meziříčí IČ: 48891941 tel.: 604 373 799    mail.: vondracekp@email.cz	
INVESTOR Statutární město Brno, m.č. Brno–střed, Dominikánské nám.196/1, 60200 Brno			FORMÁT	A3
AKCE Hlinky 117/46, byt č.5 – stavební obnova, dispoziční úpravy Hlinky 117/46, 60300 Brno–střed (parc.č. 652/1 k.ú. Staré Brno) Plynové zařízení a instalace			DATUM	04/2024
NÁZEV VÝKRESU Půdorys bytové jednotky – plynové zařízení			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ZMĚNA	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:75	D.1.602