



Tabulka místností 2.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	Hala	6,18
2.02	Kancelář	19,92
2.03	Kancelář	10,10
2.04	Kancelář	10,67
2.05	WC	1,38
		48,24 m²

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ

LEGENDA

---	STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16)
---	TEPLÁ VODA (PPR PN16)
---	CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16)
---	UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. CÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. OSTATNÍ NECÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ
KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň	
	KRESLIL: Martin Kopecký	
	KONTAKT: +420 603 544 735	

NÁZEV STAVBY:				Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby							
MÍSTO STAVBY:				Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM:		09/2024			
FÁZE DOKUMENTACE:				Dokumentace pro provedení stavby		MÉRÍTKO:		ČÍSLO PARÉ:			
ČÁST DOKUMENTACE:				D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		1:50					
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:				D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							
NÁZEV VÝKRESU:				PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 2.NP				ČÍSLO VÝKRESU:		004	