

ROZVOD PROVEDEN POD OMÍTKOU KABELY ULOŽANÝMI V TRUBKÁCH.

DVEŘNÍ ZÁMEK NAPOJIT POHYBLIVÝM PŘÍVODEM NA MÁLO POUŽÍVANÉ STRANĚ DVEŘÍ.

TELEFONNÍ PŘÍSTROJ OSADIT U VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO BYTU VE VÝŠCE 1,2M.

TLAČÍTKA U VSTUPU DO BYTU OSADIT VEDLE TLAČÍTEK OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODBY.

DVEŘNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL OADIT DLE POŽADAVKU PROJEKTU STAVBY.

PŘED ZAPOČETÍM SEKACÍCH PRACÍ PROVÉST VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, KTERÉ


ZŮSTÁVAJÍ FUNKČNÍ I PO PROVEDENÍ ÚPRAV NAPŘ. TELEVIZE ATP.




PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

LEGENDA

- DVEŘNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL DT
- DT DOMÁCÍ TELEFON V=1600mm
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ŘAZ. 1/0
- EZ ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- KABEL SYKFY VIZ BLOKOVÉ SCHÉMA
- OPTICKÝ KABEL
- DATOVÝ KABEL - STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ZASEKÁNY DO ZDI
- KLESAJÍCÍ VEDENÍ
- STOUPAJÍCÍ VEDENÍ
- PRŮCHOZÍ VEDENÍ

V předstínicích budou rozvody v lištách. V bytových jednotkách bude vedeno buď v liště nebo ve zdi.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. Vranovská 768/95, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 		
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa	VYPRACOVAL Daniel Servít	
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno - město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		FORMÁT	4xA4
AKCE:	Oprava ZTI v domě Vídeňská 36 D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO	
			DATUM	9/2024
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH:	BLOKOVÉ SCHÉMA DT		Č. VÝKR.	PARÉ
			15	