

NOVÉ POTRUBÍ - MĚĎ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - OCEL

DN50

54x2,0

KK50

NOVÉ POTRUBÍ - MĚĎ

PLYNOVÝ FILTR DN 50 PN 16

0.000.002

NOVÉ POTRUBÍ - MĚĎ

POD STROPEM v.o. 1,8 m

POD STROPEM v.o. 1,8 m

NOVÉ POTRUBÍ - MĚĎ

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ ARMATURY

DN32

KK32

SOUSEDNÍ OBJEKT
VÍDEŇSKÁ 34

SOUSEDNÍ OBJEKT
VÍDEŇSKÁ 38

01- 35x1,5

02- 35x1,5

ST1

NAPOJENO NA NOVÉ
STOUPACÍ POTRUBÍ - MĚĎ

0.000.001

03- 35x1,5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PROSTOR	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
SPOLEČNÝ	0.000.001	SCHODIŠTĚ	16,3	DLAŽBA
	0.000.002	SKLEPY	162,8	KERAMICKÁ DLAŽBA
	CELKOVÁ VÝMĚRA		179,1	

LEGENDA ČAR

- NOVÉ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; MĚĎ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; OCEL SVAŘOVANÁ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - UTĚSNĚNO PLASTOVOU DISPERZÍ

LEGENDA ZNAČEK

01

35x1,5

STOUPAČKA PLYNOVODU
DIMENZE POTRUBÍ

⊗

ČIDLO ÚNIKU CO

⊕

REGULAČNÍ ARMATURA

↗ ↘


NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; MĚĎ




↗ ↘

STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; OCEL

POZNÁMKY

- NA POTRUBÍ PLYNU JE ZAKÁZÁNO ZAVĚŠOVAT DALŠÍ POTRUBÍ
- KOTVENÍ POTRUBÍ PROBĚHNE POUZE DO DOSTATEČNĚ ÚNOSNÝCH KONSTRUKCÍ A TO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH OBJÍMKOVÝC
- PROSTUPY POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU KONSTRUKCEMI JE NUTNĚ OSADIT CHRÁNIČKAMI S PŘESHEM LÍCE STĚNY O MIN 2 cm
- STÁVAJÍCÍ NIKY PRO HLAVNÍ UZÁVĚRY PLYNU A PLYNOMĚRY BUDOU NOVĚ VYMALTOVÁNY
- ROZVODY POD OMÍTKOU BUDOU PŘEKRYTY OCHRANNÝM PLECHEM, POTRUBÍ BUDE OD SEBE ODDILATOVÁNO
- PŘI REALIZACI JE NUTNO PROVÁDĚT KOORDINACI TRAS S OSTATNÍMI PROFESEMI



PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL			
BRES spol. s r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. ONDŘEJ MATUŠŮ 	BC. JANA KOUSALÍKOVÁ			
KRAJ:		Jihomoravský		OKRES:		Brno - město	
INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	6x4
AKCE:		OPRAVA ZTI V DOMĚ VÍDEŇSKÁ 36				MĚŘÍTKO	1:50
						DATUM	8/2024
						ÚČEL	DPS
						Č. ZAKÁZKY	B0693
OBSAH:		D.1.4.3 PLYNOINSTALACE PŮDORYS 1. PP				Č. VÝKR.	PARÉ
						02	