LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PROSTOR	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	PODHLEDY
SPOLEČNÝ	2.000.001	SCHODIŠTĚ	15,9	TERACO, KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	2.000.002	PAVLAČ	12,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	2.000.003	PAVLAČ	14,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	2.000.004	SKLAD	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	2.000.005	SKLAD	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		45,9		
BYT 004	2.004.001	KUCHYŇ	10,2	PVC	-
	2.004.002	POKOJ	20,5	KOBEREC	-
	2.004.003	KOUPELNA A WC	4,2	PVC	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		34,9		
BYT 006	2.006.001	PŘEDSÍŇ	7,13	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.006.002	POKOJ	20,1	DŘEVĚNÉ PARKETY	-
	2.006.003	KOUPELNA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	2.006.004	KUCHYŇ	12,8	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.006.005	POKOJ	20,4	PLOVOUCÍ PODLAHA	SDK S.V. 2500
	2.006.006	WC	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		65,8		
BYT 008	2.008.001	KUCHYŇ	8,9	PVC	-
	2.008.002	POKOJ	21,1	PVC	-
	2.008.003	KOUPELNA A WC	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		33,3		
BYT 009	2.009.001	KUCHYŇ	9,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	2.009.002	POKOJ	20,1	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.009.003	KOUPELNA A WC	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		32,4		
BYT 010	2.010.001	KUCHYŇ	9,8	LINOLEUM	-
	2.010.002	POKOJ	22,3	DŘEVĚNÉ PARKETY	-
	2.010.003	KOUPELNA A WC	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		35,9		
BYT 011	2.011.001	PŘEDSÍŇ	7,2	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.011.002	KUCHYŇ	21,1	LINOLEUM	-
	2.011.003	POKOJ	16,0	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.011.004	KOUPELNA	2,8	DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	2.011.005	WC	1,5	DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	2.011.006	ŠATNA	0,9	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		49,5		
BYT 012	2.012.001	PŘEDSÍŇ S KUCHYNÍ	9,5	PLOVOUCÍ PODLAHA	-
	2.012.002	POKOJ	16,3	DŘEVĚNÉ PARKETY	-
	2.012.003	KOUPELNA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	2.012.004	WC	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		29,0		

LEGENDA ČAR

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE - ODHLUČNĚNÉ, SILNOSTĚNÉ Z POLYPROPYLENU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VYVLOŽKOVANÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE RUKÁVCEM

LEGENDA ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ

OZN	ÚČEL MISTNOSTI
U	UMÝVADLO + BATERIE + SIFON
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
D + MN	BATERIE + KOMBINOVANÝ SIFON S PŘÍPOJKOU PRO MYČKU SE ZPĚTNOU KLAPKOU
PR	BYTOVÁ PRAČKA PODOMÍTKOVÝ SIFON K PRAČCE S TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY
S	SPRCHOVÁ VANIČKA + BATERIE + SIFON
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ
VL	ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VYLEVKA + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM + BATERIE

POZNÁMKA

- VŠECHNA PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SKLONU 3% NENÍ-LI TOMU UVEDENO JINAK.
- POTRUBÍ V DRAŽKÁCH BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ PLSTĚNÝMI PÁSY.
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ODHLUČNĚNÉHO POLYPROPYLOVÉHO POTRUBÍ
- LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V KG-SYSTÉM (PVC)

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ:

- NEJVĚTŠÍ DÉLKA NEVĚTRANÉHO PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ JE 4M.
- NEJMENŠÍ SKLON NEVĚTRANÉHO PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU 3%.
- U KAŽDÉHO ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU BUDE OSAZENA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA S VÝŠKOU VODNÍHO SLOUPCE MINIMÁLNĚ 50MM.
- PŘECHOD NA ODPADNÍ POTRUBÍ JE PROVEDEN ODBOČKAMI S ÚHLEM ODBOČENÍ 45° AŽ 88,5°.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD DVOU A VÍCE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NAPOJENÉHO DO SVODNÉHO POTRUBÍ MÁ BÝT OPATŘENO ČISTÍCÍ TVAROVKOU.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ NAPOJENÁ NA ODPADNÍ POTRUBÍ ODBOČKOU S ÚHLEM VĚTŠÍM NEŽ 75°, MUSÍ MÍT MEZI DNEM PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ A HLADINOU VODY V NAPOJENÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE SVISLOU VZDÁLENOST VĚTŠÍ NEBO ROVNU VNITŘNÍMU PRŮMĚRU PŘÍP. POTRUBÍ.
- ODBOČKY S BOČNÍM ÚHLEM PŘÍPOJEK VĚTŠÍM NEŽ 60° MUSÍ BÝT NA PŘÍPOJOVACÍM POTRUBÍ OSAZENY S ODTOKEM VE SVISLÉ ROVINĚ.
- EXCENTRICKÉ REDUKCE OSAZENÉ NA LEŽATÉM PŘÍPOJOVACÍM POTRUBÍ MUSÍ BÝT OSAZENY S ROVNÝM POVRCHEM NAHOŘE.
- DÁLE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ:

ZALOMENÍ SPLAŠKOVÉHO ODP. POTRUBÍ SE PROVÁDÍ NĚKTERÝM Z NÍŽE UVEDENÝCH ZPŮSOBŮ:
A) POTRUBÍM VEDENÝM POD ÚHLEM NEJVÝŠE 45° OD SVISLICE. BEZ ZVĚTŠOVÁNÍ JMENOVITÉ SVĚTLOSTI,
B) POTRUBÍM VEDENÝM POD ÚHLEM VĚTŠÍM NEŽ 45° (NEJVÍCE 88,5°) OD SVISLICE DIMENZOVANÝM JAKO SVODNÉ POTRUBÍ, POKUD NA ODPADNÍ POTRUBÍ POD ZALOMENÍM NEJSOU NAPOJENA PŘÍPOJOVACÍ NEBO JINÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ NENÍ NAD ZALOMENÍM VYŠŠÍ NEŽ 30 m.
C) POTRUBÍM VEDENÝM POD ÚHLEM VĚTŠÍM NEŽ 45° (NEJVÍCE 88,5°) OD SVISLICE A ZVĚTŠENÍM JMENOVITÉ SVĚTLOSTI POTRUBÍ NA JMENOVITOU SVĚTLOST, KTERÁ JE NEJBLÍŽE VYŠŠÍ NEŽ JMENOVITÁ SVĚTLOST URČENÁ VÝPOČTEM, POKUD JSOU NA ODPADNÍM POTRUBÍ POD ZALOMENÍM NAPOJENA PŘÍP. NEBO JINÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ NENÍ NAD ZALOMENÍM VYŠŠÍ NEŽ 30 m. ZVĚTŠENÍ JMENOVITÉ SVĚTLOSTI SE PROVEDE TĚSNÉ NAD ZALOMENÍM, PŘI VĚTŠÍM POČTU ZALOMENÍ SE JMENOVITÁ SVĚTLOST ZVĚTŠUJE JEN U NEJVYŠŠÍHO ZALOMENÍ.

PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVALA	
BRES spol. s r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice	ING. JIŘÍ REITKNECHT	ING. ONDŘEJ MATUŠU	LUKÁŠ VONDRUŠKA	BRES
KRAJ: Jihomoravský	OKRES: Brno - město			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed			FORMÁT	12xA4
AKCE: OPRAVA ZTI V DOMĚ VÍDEŇSKÁ 38			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	09/2024
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	B0693
OBSAH: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			Č. VÝKR. 03	PARÉ