

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Číslo jednací: KHSJM 65585/2021/BM/HP
Spis. značka: S-KHSJM 58971/2021
Č. j. odesílatele: -----
Vyřizuje: Eva Knoflíčková
Tel.: 543 516 819, 737 248 597
E-mail: eva.knoflickova@khsbrno.cz

V Brně, dne: 1.11.2021

Datovou zprávou

**Statutární město Brno
MČ Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno**

Brno, k.ú. Staré Brno, Hybešova 208/6 – „Změna užívání bylu na kancelářské prostory“ – stanovisko ke stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení podané dne 1.10.2021 a doplněné dne 20.10.2021 stavebníkem – Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů KHS JmK s vydáním stavebního povolení pro stavbu **„Změna užívání bytu na kancelářské prostory“, Hybešova 208/6, parc. č. 1306/1, k. ú. Staré Brno**

s o u h l a s í

O d ů v o d n ě n í

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala společnost Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, v říjnu 2020.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a změnu využití bytu č. 2 objektu na ulici Hybešova 6, 602 00 Brno. Po rekonstrukci budou předmětné prostory využívány jako kancelářské prostory. Předpokládaný počet pracovníků jsou 2 osoby. Dispoziční řešení – kancelář, chodba, zasedací místnost s kuchyňskou linkou, WC s umývadlem. Osvětlení pracovních prostor bude denní okny, doplněné umělým LED svítidly. Větrání kanceláře bude přirozené okny. Místnost WC bude větrána pomocí ventilátoru. Vytápění prostor budou zajišťovat elektrické přímotopy.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS JmK

