

LEGENDA

- SPÍNAČ POD OMÍTKU, SÁDROKARTON, ŘAZENÍ Č.1, IP20
- SPÍNAČ POD OMÍTKU, SÁDROKARTON, ŘAZENÍ Č.7, IP20
- SPÍNAČ POD OMÍTKU, SÁDROKARTON, ŘAZENÍ Č.6, IP20
- SPÍNAČ POD OMÍTKU, SÁDROKARTON, ŘAZENÍ Č.5 (1+1), IP20
- TICHÝ VENTILÁTOR S HYDROSTATEM A ČASOVÝM DOBĚHEM, IPX4
- PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZPĚTNÁ KLAPKA
- TICHÝ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM, IPX4
- PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZPĚTNÁ KLAPKA
- ROZVÁDĚČ
- LED SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ, 18W, 3000K, 700lm, IPX4
- LED SVÍTLIDLO STROPNÍ, 18W, 3000K, 700lm
- KRYTÍ SVÍTLIDLA: X=IP20, X1, X2=IPX4

NAPÁJECÍ SYSTÉM / VOLTAGE

- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-S
- 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MALÉ NAPĚTÍ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN

PODLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI, NEBO KRYTÍ
- PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÍM POSPOJOVÁNÍM
- PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM S REZIDUÁLNÝM PROUDEM 30mA

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE SOUBORU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- PROSTORY VNITŘNÍ: VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKA:

PŘESNÉ POZICE PŘÍSTROJŮ, VÝVODŮ, SVÍTEL SE BUDE URČOVAT PŘI REALIZACI V KOORDINACI S INVESTOREM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
1.1	ZÁDVEŘÍ	12.39	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3100
1.2	POKOJ	27.97	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3100
1.3	KUCHYŇ+OBÝVACÍ POKOJ	27.13	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3100
1.4	POKOJ	27.29	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3100
1.5	POKOJ	26.26	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3100
1.6	KOUPELNA	10.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 3000
1.7	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2.86	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 3000
1.8	KUCHYŇ	15.74	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 3000
1.9	WC	1.11	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 2800
1.10	BALKÓN	1.50	MŘÍŽOVÝ ROŠT	

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ


149,13

TATO DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VÝHL.Č. 489/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELÉ DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

PROJEKTANT ČÁSTI - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 PROJEKT4HOME
Ing. et Ing. Lukáš Císař	Bc. Monika Pěničková	

PROJEKTANT ČÁSTI - D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 MARTIN ZEMAN ZAŠOVSKÁ 256 VALASKÉ MEZIRÍČÍ Projekce.Zeman@gmail.com TEL: 777 28 43 49
Jiří Zelinka	Martin Zeman	

Místo stavby: Brno, Dvořákova 6, byt č. 2	Zakázkové číslo:	23_129
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.2024
Stavba: OPRAVA BYTŮ ETAPA 7/2023	Stupeň:	DPS/DVZ
	Měřítko:	1:50
	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část stavby: SO 01 Bytová jednotka	2	
Část PD: D.1.4.3 Elektroinstalace		
Obsah výkresu: Půdorys – světelné rozvody, nový stav		

Tato dokumentace je duševním majetkem Projekt4Home s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Projekt4Home s.r.o.