


JÁNSKÁ 25, BYT Č. 5 - VYTÁPĚNÍ NOVÝ STAV  
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
1.1	CHODBA	4,51	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
1.2	KOUPELNA	5,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 2800
1.3	POKOJ	15,31	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
1.4	KUCHYŇ	4,39	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		29,29		

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

ZPETNÉ POTUBÍ

VSTUP DO ŘEŠENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY
- VENTILÁTOR + VEDENÍ VZT V PODHLEDU

POZNÁMKA

- ZDROJ TEPLA - ELEKTRO KOTEL 9kW, STACIONÁRNÍ EL. ZÁSOBNÍK 100L
- OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM NAPOJENÍM
- ROZVOD TEPLA Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
- V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NA POTRUBÍ OSADIT AUT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY
- VŠECHNY NOVÉ RADIÁTORY BUDOU MÍT TERMOSTATICKÝ VENTIL + HLAVICE A TAKÉ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ
- VEDENÉ POTRUBÍ BUDE VŽDY SCHOVENÉ BUĎ V PODHLEDU NEBO V DRÁŽCE VE STĚNĚ
- TRASOVÁNÍ NOVĚ NAVRŽENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ BUDE PŘÍZPŮSOBENO V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZVLÁŠŤ VNITŘNÍ ELEKTRO ROZVODŮ) A S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍCH KCÍ (ULOŽENÍ PŘEKLADŮ A STROPNÍCH KCÍ) A NEŘEŠENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ CELÉHO OBJEKTU
- KOTEL BUDE VŽDY PŘEKRYTÝ DŘEVĚNÝM KRYTEM, POKUD NENÍ UMÍSTĚNÝ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, KTERÝ TAK ESTETICKY ZAKRYJE NEVZHLEDNÉ NAPOJENÍ A ROZVODY

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS
	Zodpovědný projektant	 <b>PROJEKT4HOME</b>	
	Ing. et Ing. Lukáš Císař		
	Vypracoval		
	Bc. Monika Pěnčíková		
Místo stavby: Město Brno, parc. číslo: 158, Jánská 460/25, byt č. 5		Zakázkové číslo:	23_129
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		Datum:	05/2024
Stavba: <b>OPRAVA BYTŮ ETAPA 7/2023</b>		Stupeň:	DPS/DVZ
		Měřítko:	1:50
Část stavby: SO 01 Bytová jednotka ulice Jánská 25, byt č. 5		Číslo výkresu:  <b>1</b>	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			
Obsah výkresu: <b>VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV</b>			

Tato dokumentace je duševním majetkem Projekt4Home s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Projekt4Home s.r.o.