



LEGENDA:

POZICE	POPIS PRVKU – KOMINOVÝ SYSTÉM PRO ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU KONCENTRICKÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ PPH/PPH	POČET
1	KOTLOVÁ REDUKCE, DN80/125 NA DN60/100	2
2	TRUBKA S HRDLEM 0,25m, DN80/125	2
3	REVIZNÍ T–KUS S MĚŘICÍM OTV. REDUKOVANÝ DN110/160 NA DN80/125	1
4	TRUBKA S HRDLEM 0,5m, DN110/160	1
5	TRUBKOVÝ DÍL S 87° ODBOČKOU 80/125 – 1M; DN110/160	1
6	REVIZNÍ T–KUS S ODTOKEM; DN110/160	1
7	SIFON (PRO PŘETLAK) VÝVOD 40mm VČETNĚ HADICE 3m A MAZIVA	1
8	NEOBSAŽENO	1
9	REVIZNÍ KOLENO 87°, DN110/160	1
10	TRUBKA S HRDLEM 1m, DN110/160	17
11	PATEČNÍ KOLENO 87° S KONZOLOU, DN110/160	1
12	DISTANČNÍ OBJÍMKA, PLAST, UNIVERZÁLNÍ	8
13	KOMINOVÁ PLASTOVÁ HLAVICE (KOMPLET), Ø110mm	1

POZNÁMKA:

- NEREZOVÝ A PLASTOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ, PŘETLAK DO 200 Pa
- ODKOUŘENÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A UCHYCENÍ
- INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝHRADNĚ V CERTIFIKOVANÉM SYSTÉMU ODKOUŘENÍ
- TEPLOTA SPALIN NEPŘESÁHNE 120 °C
- DODATEČNÁ ROZMĚROVÁ ÚPRAVA NEREZOVÝCH A PLASTOVÝCH PRODLOUŽENÍ BUDE PROVEDENA V DOBĚ REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ

INVESTOR STAVBY: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	
--	--

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
DAN MYŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO			
AKCE : PELLICOVA 1b – VYBUDOVÁNÍ PLYNOVÉ KOTELNY		DATUM	10/2024
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	224999–56
OBSAH : D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS, ŘEZ ODKOUŘENÍ/KOMÍN		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.1.2.4.2-04