

Specifikace materiálu

Datum:
25.02.2025

číslo: TB25 002

Kopečná 40

strana 1/1

Brno

modul
HV Z_L
TV

HVTV
100_70°C PN25
75/55°C PN6

140 kW

Pozice	Položka	Výrobce	Specifikace	DN	Kusů
	Primár				
	Kulový kohout	Vexve	Typ100	40	3
	Kulový kohout	Vexve	Typ100	32	1
	Zpětná klapka		ZV1	40	1
	Filtr		přírubový, PN25	40	1
	Manometr		0-2,5MPa		2
	Manometrická smyčka		U	15	2
	Manometrický ventil		3-cestný s kolečkem	15	2
	Teploměr		0-200°C TDP100/L=105		2
	Jímka		L=105, nerez	1/2"	2
	Měřič tepla		dodávka TB	25	1
	Regulační ventil		dodávka MaR	15	1
	Regulační ventil		dodávka MaR	20	1
	Kulový kohout	Vexve	Typ101g	15	2
	Deskový výměník	AlfaLaval	CB60-60L		1
	šroubení	AlfaLaval	cs		1
	izolace	AlfaLaval			1
	Topná voda				
	Pojistný ventil		3bar, dgh	20	1
	Manometr		0-1 MPa		2
	Kulový kohout		FF páka, s odvodněním	1/2"	2
	Teploměr		0-120°C TDP100/L=105		2
	Jímka		L=105, nerez	1/2"	2
	Vypouštěcí kohout		závitový, mosazný	15	2
	Filtr		závitový, mosazný	50	1
	Kulový kohout		závitový, mosazný	50	2
	Oběhové čerpadlo	Grundfos	Magna3 40-150F	40	1
	Kulový kohout		s odvodněním (měření tlaku)	15	2
	Dopouštění				
	Kulový kohout	Vexve	Typ100	15	2
	Filtr		přírubový, PN25	15	1
	Zpětná klapka		závitová, mosazná	15	1
	Solenoidový ventil		dodávka MaR	15	1
	Vodoměr dopouštění		dodávka TB	15	1
	Kulový kohout		závitový, mosazný	15	1
	Tepelná izolace				
	Izolace OPS		Paroc		1
	Filtr		IKA220	40	1