



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZE SPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPAD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
BYT č.10						
1.01	PŘEDSÍŇ	3,37	KERDLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.02	KOUPELNA	4,40	KERDLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK PODHLED	3,00 m
1.03	CHODBA	1,58	KERDLAŽBA	OMITKA	SDK PODHLED	3,00 m
1.04	WC	1,77	KERDLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK PODHLED	3,00 m
1.05	POKOU	15,91	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.06	POKOU	14,51	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.07	KUCHYŇĚ	14,61	LINO	OMITKA/KER.OBK.LAD	OMITKA	3,17 m
CELKEM		56,15				
BYT č.10-1						
1.08	POKOU	17,58	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.09	POKOU	16,30	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.10	PŘEDSÍŇ	8,49	KERDLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.11	KUCHYŇĚ	14,14	LINO	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK PODHLED	3,00 m
1.21	KOUPELNA A WC	4,39	KERDLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK PODHLED	3,00 m
CELKEM		60,90				

VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22b, Brno 639 00 www.projekcti-kancelar.cz
Ing. Jiří Hlučil	Marina Paníčková	Marina Paníčková	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
STAVBA:	VÁCLAVSKÁ 13, byt č. 10 - rekonstrukce		
OBJEKT:	D.1.4. B- VYTÁPĚNÍ	FORMÁT:	2 x A4
		DATAUM:	10/2015
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - nový stav	ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝKRESU:
		MĚŘÍTKO:	1:50
			1