



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
BRT č.10						
1.01	PŘEDSÍŇ	3,37	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.02	KOUPELNA	4,40	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK POHLED	3,00 m
1.03	CHODBA	1,58	KER.DLAŽBA	OMITKA	SDK POHLED	3,00 m
1.04	WC	1,77	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK POHLED	3,00 m
1.05	POKOU	15,91	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.06	POKOU	14,51	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.07	KUCHYNĚ	14,61	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	OMITKA	3,17 m
CELKEM						
BRT č.10-1						
1.08	POKOU	17,58	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.09	POKOU	16,30	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.10	PŘEDSÍŇ	8,49	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.11	KUCHYNĚ	14,14	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK POHLED	3,00 m
1.21	KOUPELNA A WC	4,39	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK POHLED	3,00 m
CELKEM		60,90				

- LEGENDA:
- jednopolový vypínač fáz./1/veštný spínač – ventilátor koupelny/WC
 - schodišťový přepínač, fáz. 6
 - sériový vypínač fáz.5
 - křížový přepínač, fáz. 7
 - V Ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
 - Stělný vývod s objímkou
 - CXY 3x1,5
 - 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- XA LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP20
 - XB LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20
 - XC LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP44
 - XD LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP44

POZNÁMKA:
VÝŠKA OSAZENÍ ZASUVK A VYPÍNAČŮ JSOU URČENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
Rozvodná soustava NN, střední, 400/230V / 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4:1 ed.2

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcmh-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Domnickánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	VÁCLAVSKÁ 13, byt č. 10 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - ELEKTROINSTALACE		FORMÁT:	2 x A4
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - světelné rozvody	MĚŘITKO: 1:50	DATUM:	12/2015
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝKRESU: 2