



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4,83	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	2,90 m
1.02	WC	1,29	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	OMITKA	2,90 m
1.03	CHODBA	3,63	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	2,90 m
1.04	KUCHYNĚ	11,82	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	OMITKA	2,90 m
1.05	SPÍŽ	5,13	LINO	OMITKA	OMITKA	2,90 m
1.06	KOUPELNA	4,16	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	2,80 m
1.07	POKOUJ	22,75	PARKETY	OMITKA	OMITKA	2,90 m
1.08	POKOUJ	24,92	PARKETY	OMITKA	OMITKA	2,90 m
CELKEM		78,40				

POZNÁMKA :

OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcní-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Pantůčková	Martina Pantůčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	VÁCLAVSKÁ 20, byt č. 15 - rekonstrukce		FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT:	D.1.4. B- VYTÁPĚNÍ		DATUM:	10/2015
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS - nový stav		MĚŘÍTKO:
				ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50
				1