




ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn	místnost	m²
001	schodiště	11,3
002	komunikační prostor	65,9
003	úklidová komora	7,6
004	kanál pro nasávání VZT	81,4
005	kotelna	38,4
006	kogenerační jednotky	58,4
007	strojovna ÚT	28,6
008	elektro rozvodna	28,6
009	strojovna VZT	155,5
010	akumulační jímka 50m³	40,5
011	úpravná vody	190,3
012	místnost strojníka	10,9
013	hygienická kabina	4,5
014	dno bazénu A1	367,4
015	čerpadla vody pro atrakce	51,1
016	dno bazénu A2	123,1
017	NEOBSAZENO	—
018	chodby kolem dna bazénů	194,4
019	výtah	1,5
020	šachta pro nasávání VZT	8,2
021	chodba	138,9
022	technická chodba	70,0
023	instalační kanál	
024	anglický dvorek	0,8
025	výtahová šachta	5,4
026	šachta pro provádění montáže	27,3
027	sklad	54,0


LEGENDA VZT


- DEMONTÁŽE VZT POTRUBÍ
- DEMONTÁŽE VZT POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ-VENTILÁTOROVÁ KOMORA S TOPNÝM REGISTREM
- DEMONTÁŽ-FILTRAČNÍ KOMORA
- DEMONTÁŽ-REKUPERÁTOR
- DEMONTÁŽ-VENTILÁTOROVÁ KOMORA
- TRANSPORTNÍ CESTA
- ELE. POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- MAR. POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- ZTI. POŽADAVEK NA PROFESI ZTI (ZAJISTÍ PROFESE VZT)
- ÚT. POŽADAVEK NA PROFESI ÚT (ZAJISTÍ PROFESE VZT)

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ ZAJISTÍ PROFESE ELE
ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD MĚŘENÍ A REGULACE ZAJISTÍ PROFESE MaR
ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD ROZVODU TOPNÉ VODY ZAJISTÍ PROFESE VZT
ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD ROZVODU ODVODU KONDENZÁTU ZAJISTÍ PROFESE VZT
ZAŘÍZENÍ BUDE ROZLOŽENO NA JEDNOTLIVÉ KOMORY A TRANSPORTOVÁNO DO ŠACHTY PRO PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ (m.č.026)
ZE ŠACHTY BUDE VYZDVIŽENO POMOCÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY A ODVEZENO K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI-DODÁVKA PROFESE VZT

POZNÁMKA:

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele, nesmí být použita celá ani z části bez jeho písemného souhlasu (dle zákona č.121/2000Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. S ohledem na etapizaci stavby současně s ohledem na stávající části systému a provozu je nutná účast autorského dozoru.



ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>FourClima^o</div> <div>Trnkova 150a Brno - Líšeň 628 00 www.fourclima.cz</div>	
Ing. Petr Auf	Ing. Jiří Kostecký	Ing. Petr Auf		
PROJEKTANT: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň				
MÍSTO STAVBY: Koupaliště Kraví hora, Údolní 532/76, 602 00 Brno				
INVESTOR: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2, 602 00 Brno				
STAVBA: KOUPALIŠTĚ KRAVÍ HORA VE SPORTOVNÍM A REKREAČNÍM AREÁLU KRAVÍ HORA OBJEKT: KRYTÝ BAZÉN - VĚTRÁNÍ ŠATEN A SPRCH V 1.NP ČÁST: D.2.4.3 VZDUCHOTECHNIKA OBSAH: PŮDORYS 1.PP – ŘEZY			DATUM:	3/2025
			ÚČEL:	DPS
			FORMÁT:	660x297mm
			Č. OBJ.:	P23A411
			Č. ZAKÁZKY:	P23A411
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
			1:100	05