


















TOPNÝ VÝKON:	41,7kW
TEPLOTNÍ SPÁD:	80/60°C
PRŮTOK:	1,83m <sup>3</sup> /h
TLAK. ZTRÁTA:	8,4kPa
PŘIPOJENÍ:	DN32

TOPNÝ VÝKON:	41,7kW
TEPLOTNÍ SPÁD:	80/60°C
PRŮTOK:	1,83m <sup>3</sup> /h
TLAK. ZTRÁTA:	8,4kPa
PŘÍPOJENÍ:	DN32



- |   |                                  |   |                            |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|
|  | POTRUBÍ PŘÍVODU                  |   |                            |
|  | POTRUBÍ VRATU                    |   |                            |
|  | TOPNÝ REGISTR VZT JEDNOTKY       |   |                            |
|  | UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL          |  | MĚŘENÍ TEPLoty             |
|  | VYVAŽOVACÍ VENTIL                |  | POTRUBÍ OHEBNÉ NEREZOVÉ    |
|  | VYPOUŠTĚCÍ VENTIL                |  | TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL |
|  | ČERPADLO                         |  | POŽADAVEK NA PROFESI ELE   |
|  | FILTR                            |  | POŽADAVEK NA PROFESI MAR   |
|  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL |  | POŽADAVEK NA PROFESI ZTI   |
|  | MĚŘENÍ TLAKU                     |  | POŽADAVEK NA PROFESI ÚT    |

 VEŠKERÉ POTRUBNÍ DÍLY JE NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM NA STAVBĚ

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele, nesmí být použita celá ani z části bez jeho písemného souhlasu (dle zákona č.121/2000Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. S ohledem na etapizaci stavby současně s ohledem na stávající části systému a provozu je nutná účast autorského dozoru.

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Trnkova 150a Brno - Líšeň 628 00 www.fourclima.cz
Ing. Petr Auf	Ing. Jiří Kostecký	Ing. Petr Auf	
PROJEKTANT: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň			
MÍSTO STAVBY: Koupaliště Kraví hora, Údolní 532/76, 602 00 Brno			www.fourclima.cz
INVESTOR: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2, 602 00 Brno			
STAVBA: KOUPALIŠTĚ KRAVÍ HORA VE SPORTOVNÍM A REKREAČNÍM AREÁLU KRAVÍ HORA			
OBJEKT: KRYTÝ BAZÉN - VĚTRÁNÍ ŠATEN A SPRCH V 1.NP			
ČÁST: D.2.4.3 VZDUCHOTECHNIKA			DATUM: 3/2025
			ÚČEL: DPS
			FORMÁT: A3
			Č. OBJ.: P23A411
			Č. ZAKÁZKY: P23A411
OBSAH: SCHÉMA REGULAČNÍHO UZLU TOPNÉHO REGISTRU NOVÝCH VZT JEDNOTEK			MĚŘÍTKO: —
			PŘÍLOHA: 09