



VÝTOKOVÉ ARMATURY

	VÝTOKOVÉ ARMATURY SPECIFIKOVÁNY A DODÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU
--	--

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE.

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO -VIZ. TECHNICKÁ ZPRAVA

Tabulka místností 3.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
3.01	Hala	4,89
3.02	Kancelář	33,26
3.03	Kancelář	10,59
3.04	WC	1,24
3.05	Kuchyňka	2,11
		52,10 m²

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ

LEGENDA

- STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16)
- TEPLÁ VODA (PPR PN16)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16)
- UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16)

POZNÁMKY:

- UCHYCENÍ POTRUBÍ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.
- CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.
- OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.
- KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ
- KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

- KOORDINACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR:	Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Můčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň
		KRESLIL: Martin Kopecký
	MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI	KONTAKT: +420 603 544 735
NÁZEV STAVBY:	Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby	
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]	DATUM: 09/2024
FÁZE DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby	MÉRÍTKO: 1:50
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ČÍSLO PARÉ:
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 3.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 005