



Tabulka místností 3.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
3.01	Hala	4,89
3.02	Kancelář	33,26
3.03	Kancelář	10,59
3.04	WC	1,24
3.05	Kuchyňka	2,11
		52,10 m²

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
- HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U

UMYVADLO
- WC

ZÁCHODOVÁ MÍSA
- DJ

DŘEZ JEDNODUCHÝ

POZNÁMKY:

- UCHYČENÍ POTRUBÍ
- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- IZOLACE KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE H. 5mm
- SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
- SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

- KOORDINACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň	
		KRESLIL: Martin Kopecký	
		KONTAKT: +420 603 544 735	

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby	
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]	DATUM: 09/2024
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby	MÉRITKO: 1:50
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STABEV	ČÍSLO PARÉ:
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 3.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 011