



VÝTOKOVÉ ARMATURY

| | |
|--|--|
| | VÝTOKOVÉ ARMATURY SPECIFIKOVÁNY A DODÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU |
|--|--|

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tabulka místností 5.NP - NÁVRH

| Č.M. | Název místnosti | Plocha (m2) |
|------|----------------------|-----------------|
| 5.01 | Hala | 7,94 |
| 5.02 | Registratura | 31,18 |
| 5.03 | Odpočinková místnost | 11,07 |
| | | 50,19 m² |

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ

LEGENDA

| | |
|--|---------------------------------|
| | STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16) |
| | TEPLÁ VODA (PPR PN16) |
| | CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16) |
| | UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16) |

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.
CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.
OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ
JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed,
Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Můčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00, Brno
IČO: 07587295
DIČ: CZ07587295
office@muckavesely.cz



MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Miroslav Bartoň

KRESLIL:

Martin Kopecký

KONTAKT:

+420 603 544 735

NÁZEV STAVBY:

Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro
změnu v užívání části stavby

MÍSTO STAVBY:

Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00
p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]

DATUM:

09/2024

FÁZE DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

MÉRITKO:

1:50

ČÍSLO PARÉ:

DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:

PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 5.NP

ČÍSLO VÝKRESU:

007