



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

### MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a – zateplení fasády a výměna vnějších otvorových výplní

#### - DOTAZ č. 1 (25.03.2026 08:35:16)

V zakázce se OPĚT vyskytly rozpory v barvách plastových oken:

Požadavek na EXTERIÉR je v barvě Hellelfenbein RAL 1013, jenže dekor Hellenfeiben není RAL 1013 (ani se taková folie nedělá), ale RAL 1015. Což je slonová kost. Nabídka je tedy v této barvě z exteriéru.


Na INTERIÉR je požadavek RAL 9010. Pokud je ale myšlena standardní bílá, bez renolitové folie, pak se u plastových oken nejedná o RAL 9010, ale jedná se o barvu RAL 9016. Což je standardní bílý plastový profil, bez další úpravy.

Pokud by investor trval na RAL 9010, musela by se použít renolitová folie, což nabídku opět hodně cenově navýší, ale předpokládám, že úmysl byl na standardní provedení bílého plastu.

#### + ODPOVĚď č. 1

Z EXTERIÉRU budou mít plastové profily oken **dekor – FÓLII v barvě „krémově bílá“** například v některém z těchto odstínů níže. Přesné číslo RAL není podstatné.

Barevné odstíny fólií budou před objednáním výrobků vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení objednateli a architektovi.



Z INTERIÉRU bude pouze **STANDARDNÍ BÍLÝ** plastový profil **BEZ FÓLIE**.

V rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ nebyla upravována žádná část projektové dokumentace, nejsou připojeny žádné přílohy. Informace o číslech RAL budou z výpisu prvků z PD pro provedení stavby následně vymazány, budu ponechána jen obecná pojmenování barev a odstínů.

Zpracovala: Soňa Mrkvicová, investiční referent, 25.03.2026