



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²
5.01	SCHODIŠTĚ S1	13,37
5.02	ROZVOD VZT	7,58
5.03	PŮDNÍ PROSTOR	74,95
5.04	STROJOVNA VZT	181,58
5.05	TECH. MÍSTNOST	2,85
5.06	PROSTOR NAD LUXF. KLENBOU	19,05

LEGENDA VZT

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ		ODVODNÍ VÝUSTKA
	ODVODNÍ POTRUBÍ		TALÍŘOVÝ VENTIL
	CU POTRUBÍ		DÝZA
	TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ		MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI
	TLUMIČ HLUKU 4-HRANNÝ		POZICE JEDNOTKY
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA		MNOŽSTVÍ VZDUCHU
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA		KÓTY POTRUBÍ
	REGULÁTOR PRŮTOKU		POŽADAVEK NA PROFESI ELE
	REGULAČNÍ KLAPOKA		POŽADAVEK NA PROFESI MAR
	PŘÍVODNÍ VÝUSTKA		POŽADAVEK NA PROFESI ZTI

2 07. 07. 0300136/2015/MK/KS
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor památkové péče
 Malinovského nám. 3, Brno
 -007-

POZNÁMKA:

Obecně platí pro kotvení do stávajícího žebrového stropu (nad 2.pp, 1.pp a částečně 1.pp): Všechna zařízení (VZT jednotky), které budou zavěšeny, budou zavěšeny do žeber. Kotvení musí být provedeno ZBOKU žeber, nesmí být kotveno do spodu žeber! Zařízení NESMÍ být kotveno do desky. Projektová dokumentace slouží k výběru zhotovitele. Dodavatel, s ohledem na složitost stavby a současně s ohledem na stávající části systému, musí vypracovat realizační dokumentaci, dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentaci. Realizační firma předloží výrobní základnu k odsouhlasení technickým dozorem investora. Trasy a umístění všech zařízení budou odsouhlaseny AD před započatím montáže s ohledem na skutečné využití prostorů.

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele, nesmí být použita celá ani z části bez jeho písemného souhlasu (dle zákona č.121/2000Sb.).

výškopisný systém : Bpv

±0,000=224,720 m.n.m

kótováno v mm

zodpovědný projektant stavby: Ing. Michal Palaščík	Ing. Michal Palaščík Kamená čtvrť 13, 63900 Brno tel.: +420603500808 e-mail: michal.palasecik@gmail.com	zodpovědný projektant části dokumentace: Ing. Petr Aul	
projektant stavby: Ing. arch. Martin Hlava Ing. arch. Michal Poláš		vyraboval: Ing. Milan Štantejský	Veselá 39/238, 602 00 Brno Telefon 00420 776 151 168 FourClima s.r.o.
investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		stupeň:	DPS
stavba: „REKONSTRUKCE OBJEKTU ZELNÝ TRH 250 / 14-16 “ na pozemku p.č. 446 v k.ú. Město Brno, Mečová 250/7, Zelný trh 250/14		datum:	09/2015
název části: Dokumentace stavebního objektu		formát:	3 A4
název stav. objektu: Technika prostředí staveb Vzduchotechnika		část:	D
obsah: Půdorys 5.NP		objekt. díl:	D1.4G
		měřítko:	1:100
		č. výkresu:	D1.4G.11