



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1927/1-OPST-2015

Brno 4. 9. 2015  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Ing. Vítězslav Malina  
Mlýnská 773/  
691 23 Pohořelice

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nrap. Radim Staviar, vrchní inspektor, ☎: 950639114, e-mail: [radim.staviar@firebrno.cz](mailto:radim.staviar@firebrno.cz)

Název stavby: Zelný Trh 250/14-16  
Místo stavby: Brno, Brno-město, Zelný trh 250/14, 602 00  
Stavebník: Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  
Projektant PBŘ: Ing. Vítězslav Malina ČKAIT 1005098  
Datum zpracování PBŘ: červenec 2015  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu tržnice s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Podzemní podlaží budou sloužit jako technologické zázemí, sklady a veřejné WC. V 1. NP vznikne průchozí pasáž a dvě obchodní jednotky s potravinářským provozem. V rámci 2. a 3. NP bude vytvořen volný prostor tržnice, který je hodnocen jako shromažďovací prostor 1 SP a bude vybaven SOZ. 4. NP bude připraveno jako nájemní jednotka pro restauraci, služby nebo administrativu s kapacitou do 91 osob. 5. NP je pouze technický podlažím se strojovnou VZT. Evakuace z objektu je řešena nuceně větranou CHÚC A a přetlakově větranou CHÚC B, ve které bude umístěn také evakuační výtah. Celý objekt bude vybaven EPS s připojením na PCO HZS.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 8. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **závazné souhlasné stanovisko s podmínkou**

1) pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti) Upozorňujeme, že požárně nebezpečný prostor od stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku na p.č. 440 a 4441.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje  
úsek prevence a CNP  
614 00 Brno, Zubatého 1  
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špára, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje