



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Vážený pan
Ing. Michal PALAŠČÁK

Lidická 9
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/019873/2015/IHa/LPr

VYŘIZUJE / LINKA

Habrová / 543 433 252

BRNO

20.08.2015

15082012.DOC

VĚC

**Zelný trh 14 - 16, parc. č. 446, k.ú. Město Brno - rekonstrukce objektu tržnice,
stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami**

K rekonstrukci výše uvedeného objektu nemáme z hlediska provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu námitek.

Přípojky vody a kanalizace zůstávají stávající, rekonstrukcí nebudou dotčeny, pouze na vodovodní přípojce bude osazena nová vodoměrná sestava a regulátor tlaku.

Výměnu vodovodní sestavy provedou na objednávku pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Regulátor tlaku je součástí vnitřní instalace vodovodu.

Bilance spotřeby vody :

$Q_p =$ 6 120 l/den 0,071 l/s

$Q_{max} =$ 8 262 l/den 0,096 l/s

$Q_{max h} =$ 0,172 l/s

$Q_r =$ 1 530 m³/rok

výpočtový průtok $Q =$ 3,15 l/s

Odtokové poměry dešťových vod se nemění, k nárůstu odtoku dešťových vod nedojde.

Vnitřní rozvody vody a kanalizace je nutno provést v souladu s Městskými standardy pro vodovodní a kanalizační síť města Brna a normami v nich uvedenými, zejména ČSN 75 5455, ČSN EN 806, ČSN 73 0873, ČSN 75 6760, ČSN EN 120 56, ČSN 73 6005.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Platí pro zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR