



Legenda VZT

- TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ
- ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ S MAGNETKOU
- POTRUBNÍ VENTILÁTO
- SONOFLEX, SEMIFLEX
- Cirkulační DIGESTOŘ

Poznámka:

- ROZVOD VZT BUDE VEDEN NAD SÁDROKARTONOVOU STROPNÍ KONSTRUKCÍ
- DOPOJENÍ TALÍŘOVÝCH VENTILŮ BUDE PROVEDENO PRUŽNOU HADICÍ SEMIFLEX
- PŘESNÁ POLOHA ROZVODŮ BUDE UPRAVENA PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA OSTATNÍ KONSTRUKCE A ROZVODY A VÝKRESY PODHLEDŮ
- REGULACE SYSTÉMU SE PROVÁDÍ MOLITANOVÝMI REGULAČNÍMI KROUŽKY
- V RÁMCI MONTÁŽE JE NUTNÉ KOORDINOVAT MONTÁŽ S OHLEDEM NA VÝKRESY PODHLEDŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	SV [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
01	hala	8,9	2,59	kaučukové pásy	štuk	štuk	
02	WC	1,5	2,59	keram. dlažba	štuk + omyvatel.nátěr do v.2,0m	štuk	
03	koupelna	3,3	2,59	keram. dlažba	štuk + keram.obklad v. cca2,0m	štuk	
04	pokoj + KK	23,9	2,59	dřevěné vlysy rybina	štuk	štuk	
05	pokoj	15,8	2,59	dřevěné vlysy rybina	štuk	štuk	
06	pokoj	14,6	2,59	dřevěné vlysy rybina	štuk, keram.obklad v. 1,8m	štuk	
07	lodžie	1,7		keram. dlažba	fasádní omítka tenkovrstvá	štuk	
08	šachta 1	0,3	-	dobetonávka	režné zdivo	dobetonávka	
09	šachta 2	0,7	-	-	režné zdivo	-	

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>		VEDOUcí PROJEKTANT:	Ing. arch. Roman Strnad, Kamínky 308/28, 63400 Brno
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Lovecký Bronislav
		VYPRACOVAL:	Ing. Navrátil Ondřej, Husova 13, 60200 Brno
INVESTOR A STAVEBNÍK Statutární město Brno - městská část Brno-střed Dominikánská 2, 60169 Brno		PROJEKT:	„Projektová dokumentace na opravu bytu Tučkova 40 byt č.13, 4.NP“
		ZAKÁZKA:	BB1
MÍSTO STAVBY Brno město	DATUM Duben 2016	PROFESE	PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY A3 1: 50
STUPEŇ DSP	PARÉ	NAZEV A ČÍSLO VÝKRESU	
NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS			04