

Typ rozvodnice		24 MODULŮ		
Počet řad		4		
Krytí	IP30	Izolační třída		II
Přívod	Spodem	Vývody	Vrchem i spodem	
Dveře : plně				

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku :
3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN-C-S (PEN, N/PE)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Roman Šimadl, Kamínky 308/28, 63400 Brno	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Marek Šimoník	
	VYPRACOVAL: Marek Šimoník	
	PROJEKT: „Projektová dokumentace na opravu bytu Zahradníkovat5 byt č.4, 2.NP “	
INVESTOR A STAVEBNÍK Statutární město Brno - městská část Brno-střed Dominikánská 2, 60169 Brno	ZAKÁZKA: BB1	
MÍSTO STAVBY Brno město	DATUM Duben 2016	PROJESE D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
STUPEŇ DSP	PAŘE	NAZEV / A ČÍSLO VÝKRESU ROZVADĚČ RB D.1.4-4.04



