

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Husova 3, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2016/0089140/HLAA
Spisová značka: 2910/MCBS/2015/0144557/8
Vyřizuje: Jarmila Hlavoňová, tel. 778 752 409
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 02.06.2016

Veřejná zakázka na stavební práce

nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

**„ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/14 – rekonstrukce
sociálního zařízení a plošiny pro handicapované“**


DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou uveřejňovány na profilu zadavatele (E-ZAK) <https://zakazky.stred.brno.cz/> a to pod příslušnou veřejnou zakázkou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (29 - 37)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

- Dotaz 29: Žádám Vás o dodatečné informace k položkovému rozpočtu ze dne 31.05.2016:
V doplněném rozpočtu je vysekání rýh, nespecifikováno jakých, 17 metrů. Mám za to, že je to chybný výpočet pro veškerou kanalizaci, vodovod, VZT a elektroinstalaci
- Odpověď 29: Upraveno v rozpočtu.
- Dotaz 30: U vnitrostaveništní dopravy suti je pouze položka do 10 m, chybí dopsat přesun hmot nad 10 m
- Odpověď 30: Přidáno do rozpočtu.
- Dotaz 31: Úklid během realizace a po dokončení v rozpočtu nenalezeny, pomocného prac. lešení je pro celou zakázku 10 m². Je to dostačující?
- Odpověď 31: polož. č. 156 a 157 - úklidy, kozové lešení 10m² - myslím, že úplně dostačující.



- Dotaz 32: V odpovědi na dotaz 8 sdělujete, že není uvažováno s izolací proto vodě. Skutečně sprchových koutech nebude izolace?
- Odpověď 32: Přidáno do rozpočtu.
-
- Dotaz 33: V odpovědi na dotaz 9 sdělujete, že není uvažováno s tepelnou izolací. Skutečně vodovodní potrubí bude bez návlekové izolace?
- Odpověď 33: Přidáno do rozpočtu.
-
- Dotaz 34: V díle vnitřní kanalizace chybí veškeré připojovací potrubí, těsnostní zkouška a vyvedení části výpustek
- Odpověď 34: Přidáno do rozpočtu.
-
- Dotaz 35: K dotazu 11 chybí v rozpočtu napojení na původní rozvody, chybí veškeré armatury, kohouty, hlavice, je nesoulad mezi počtem nástěnek a baterií
- Odpověď 35: Přidáno do rozpočtu.
-
- Dotaz 36: V novém rozpočtu je pouze 1 směšovací ventil. Je to v pořádku?
- Odpověď 36: Změněno na 3, v každém podlaží.
-
- Dotaz 37: Pokud byl rozpočet doplněn o rozbor vody, měl by být proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí
- Odpověď 37: Požadavek KHS pouze rozbor vody.

Informace zadavatele:

Termín pro podání cenových nabídek nebude prodloužen, nabídky budou odevzdány **do 08.06.2016 do 14:00 hod** na adresu uvedenou ve výzvě. Otevírání obálek se uskuteční na stejném místě jak je uvedeno ve výzvě dne 08.06.2016 v 15:00 hod. Součástí nabídky bude mimo jiné **oceněný výkaz výměr souhrnný - doplnění č. 2 a oceněný doplněný výkaz výměr EI uveřejněný dne 31.05.2016.**

S pozdravem

Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí
Odboru školství, sportu, kultury
a mládeže

Přílohy: Výkaz výměr souhrnný - doplnění č. 2

Rozdělovník: spis