



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NÁVL.IZOLOACÍ
RH–RUČNÍ HLAVICE
TH–TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV–TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ–UZA VÍRAT ELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Pantůčková	Martina Pantůčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	MORAVSKÉ NÁM. 14b, byt č. 23 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2