



Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m ²)
1.01	PŘEDSÍN	10,48
1.02	KOUPELNA	3,93
1.03	WC	1,16
1.04	SPÍŽ	1,74
1.05	KUCHYŇ	14,96
1.06	POKOU	21,17
1.07	POKOU	20,70

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NAPAJENÍM ZE SPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM
TEPELNÝ SPAD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ D80/125 PŘES STÁVAJÍCÍ KOMIN

VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Marina Pantůčková	Marina Pantůčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	MORAVSKÉ NÁM. 14b, byt č. 23 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORIS - nový stav		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	1