



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	10,48	2,90 m
1.02	KOUPELNA	3,93	2,90 m
1.03	WC	1,16	2,90 m
1.04	SPIŽ	1,74	2,90 m
1.05	KUCHYNĚ	14,96	2,90 m
1.06	POKOJ	21,17	2,90 m
1.07	POKOJ	20,70	2,90 m

Legenda:

- Zvankové tlačítko
- Autonomní požární hlásič
- ⌋ Antennní zásuvka
- ⌋ Dvojnásobná zásuvka 230V/16A
- ⌋ El. vývod 3-fázový
- ⌋ Křížový vypínač
- Rozvaděč
- ⌋ Střídavý vypínač
- ⌋ Svítidlo LED 37W, ø480mm, 3300lm
- ⌋ Koupelnové LED svítidlo nad zrcadlem 1x8W
- ⌋ Uzemnění
- ⌋ Vnitřní audio jednotka
- ⌋ Ventilátor-kabelový vývod, dle požadavku VZT
- ⌋ Vypínač
- ⌋ Zásuvka 23V/16A
- ⌋ Zásuvka internet
- ⌋ Svítidlo zakončené objímkou
- Sdružené
- Ochranné vedení
- Světla
- Zásuvky
- Zatrubkování STA a internetu

POZNÁMKA

- V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem
- V obytných místnostech osvětlení zakončeno objímkou, ostatní místnosti svítidlo LED
- Svítidlo pro kuch. linku je dodávkou kuchyňské linky

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	ATELIÉR JA-MAR S.R.O. Na Vyhlídce 1247/2 Rýmařov 795 01	
Ing. Jiří Hlučil	Martin Jahoda	Martin Jahoda		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: MORAVSKÉ NÁM. 14b, byt č. 23 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D1.4.-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	D.1.4.2