



LEGENDA:

— + — + —	STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
— + — + —	NOVÝ NTL PLYNOVOD
KK20	KULOVÝ KOHOUT DN20
OP20	OHEBNÉ PŘIPOJENÍ (HADICE) DN20
×	UCHYCENÍ POTRUBÍ
DN20	OCELOVÉ POTRUBÍ DN20
●	ZAČÁTEK, KONEC DODÁVKY

POZNÁMKA:

- PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01
- VEŠKERÉ SVÁŘEČSKÉ PRÁCE SMĚJÍ VYKONÁVAT PRACOVNÍCI, KTERÍ MAJÍ ZKOUŠKU PODLE EN 287.1
- TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327)
- POVRCHY, KTERÉ BUDOU NARUŠENY BĚHEN STAVBY, BUDOU UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

INVESTOR STAVBY: STATUÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 601 69 BRNO	
--	--

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
AKCE : MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ "BOTANKA" SUŠILOVA 8 / BOTANICKÁ 13 BRNO – VEVEŘÍ		DATUM	05/2016
		STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	3xA4
		Č.ZAKÁZKY	216004–02
OBSAH : D.1.4.b–PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ PŮDORYS 1.NP – PLYNOVOD NOVÝ		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:50	D.1.4.d–04