



POZNÁMKA:

EL. INSTALACE BUDE PROVEDENA PLOCHÝMI VODIČI CYKLO
A KABELY CYKY ULOŽENÝMI V RÝHÁCH POD OMÍTKOU.

RB

v=2,1m

LEGENDA ELEKTRO :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP40, řaz.1, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ IP40, řaz.8, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP40, řaz.5, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP43-p.om., řaz.5, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIO-STŘID. IP40, řaz.5+8, v = 1,2m

- KRABICE SVORKOVACÍ
- ROZVODNICE ELEKTROMÉROVÁ
- ROZVODNICE BYTOVÁ - RB

- A** SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNÉ - STROPNÍ
2x9W IP 40
- B** SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ,
STROPNÍ 2x11W IP 43
- C** SVÍTIDLO LED PÁSEK 50cm
- D** SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ ZÁVĚSNÉ
STROPNÍ 1x100W IP 40
- V** VÝVOD PRO INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO
DODÁVKA NÁJEMNÍKA BYTU
- ev** el. ventilátor 230V s doběhem
DODÁVKA VZT

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje
v nastaveném čase
Vnější vlivy prostředí
ČSN 332000-5-51 ed.3: normální, normální se zónami

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | ÚPRAVA PODLAH | ÚPRAVA STĚN | VÝŠKA OBKLADU | VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 33 2000-5.51.ed.3 |
|-------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|---|
| 15.01 | CHODBA | 5,19 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA | | NORMÁLNÍ |
| 15.02 | KUCHYŇ | 7,67 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA, NOVÝ KERAM. OBKLAD | 1500 mm | NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI |
| 15.03 | POKOJ | 14,30 | PARKETY | OMÍTKA | | NORMÁLNÍ |
| 15.04 | POKOJ | 22,08 | PARKETY | OMÍTKA | | NORMÁLNÍ |
| 15.05 | KOUPELNA | 2,69 | NOVÁ KER. DLAŽBA | OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKAD | 2100 mm | NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI |
| 15.06 | WC | 0,76 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | 1500 mm | NORMÁLNÍ |
| 15.07 | LODŽJE | 4,87 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA | | NEBEZPEČNÉ |

D 1.4.. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

| | | |
|-----------|---|---|
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-střed | Statutární město Brno Dominikánská 2, 601 69 Brno tel.: 542 326 715 |
|-----------|---|---|

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ | G&G Building s.r.o. 26. října 1584/281, 709 00 Olomouc tel.: 553 036 524 |
| VYPRACOVAL: | Karel Chytil | |
| KONTROLOVAL: | Marek GÁLUK | |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rekonstrukce bytů Brno v66b15 | FORMÁT A3 |
| datum 05/2016 | STUPEŇ DPSP |
| zakázkové číslo P.B04.16 | ČÍSLO VÝKRESU D.1.4b15.E-01 |
| vchod č.: 66 byt č.: 15 | MĚŘÍTKO: 1 : 50 |
| PŮDORYS v 66b15 - OSVĚTLENÍ | |