



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	PODHLIED	POZNÁMKA
12.01	ZÁDVEŘÍ	3,27	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL v=100 mm
12.02	KOUPELNA A WC	3,88	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	2 000 mm	SDK PODHLED	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO
12.03	POKOJ S KUCH. K.	24,59	LAMINÁTOVÁ P.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	900 -1500 mm	SDK PODHL. NAD KUCH. KOUTEM	LAMINÁTOVÁ SOKL. LIŠTA
12.04	POKOJ	21,35	LAMINÁTOVÁ P.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		NOVÁ LAMINÁTOVÁ LIŠTA	LAMINÁTOVÁ SOKL. LIŠTA

LEGENDA ZNAČEK

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- SVISLÉ POTRUBÍ
- ROHOVÉ VENTILY PRO PŘIPOJENÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE
- VÝVODY PRO PŘIPOJENÍ NÁSTĚNNÉ BATERIE
- REDUKCE POTRUBÍ
- UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT (KK)

POZNÁMKA

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A STUDENÉ PITNÉ VODY BUDOU V PLASTOVÉM PROVEDENÍ Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU PPR PN 20 S MAXIMÁLNÍM SOUČINITELNEM TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI $\alpha = 0,05 \text{ mm/m.K}$

POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNHY S MINIMÁLNÍ TEPELNOU VODIVOSTÍ $\lambda = 0,04 \text{ W/m.K}$ DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č. 193/2007 min. tl. 30 mm

POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ PROTI KONDENZACI Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 9 mm.

PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHODNÝM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE POKYNŮ VÝROBCE.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

NA PŘÍVODY VODY BUDE OSAZEN NOVÝ VODOMĚR V TŘÍDĚ PŘESNOSTI B, ANTIMAGNETICKÉ PROVEDENÍ S MOŽNOSTÍ BUDOUCÍHO OSAZENÍ RADIOVÝM MODULEM PRO DÁLKOVÝ ODEČET.

INVESTOR:

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed



Statutární město Brno
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 715

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ

VYPRACOVAL:

Ondřej ŠÝKORA

KONTROLOVAL:

Marek GÁLIK



G&G Building s.r.o.
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava
tel.: 553 036 524

Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická
vchod: 59, byt: 12

byt č.: 12, Křídlovická 361/59, Brno - Staré Brno 603 00

v59b12 - ZDRAVOTECHNIKA

FORMÁT

A2

DATUM

05/2016

STUPEŇ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

P.B04.16

MĚŘÍTKO:

1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.59.12Z