

v61b6 NOVÝ STAV

LEGENDA ELEKTRO :

O.P. POSPOJOVÁNÍ CU 6mm² z²
pouze u kovových potrubí

S.R. SUŠÁK RUČNÍKŮ
KR 68 - v = 2,2m

III JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, v = 1,3m
pod omítkou

II DVOUNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, v = 0,3m
s natočenými dutinkami

III JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, v = 1,3m
pod omítkou s víčkem IP 44

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 33 2000-5.51.ED.3
6.01	CHODBA	7,35	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.02	KUCHYŇ	7,44	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	1500 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI
6.03	POKOJ	9,25	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.04	POKOJ	17,34	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.05	POKOJ	16,39	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.06	KOUPELNA	4,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	2100 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI
6.07	WC	1,10	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	1500 mm	NORMÁLNÍ
6.08	LODŽIE	4,28	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA		NORNEBEZPEČNÉ

LEGENDA ELEKTRO :

ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÁ

ROZVODNICE BYTOVÁ - RB

DIGESTOŘ - dig.

POŽÁRNÍ HLÁSIČ SCHRACK - bateriový

SP SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA POD OM; v = 1,2m

III JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, v = 1,3m
pod omítkou s víčkem IP 44

POZNÁMKA:

EL. INSTALACE BUDE PROVEDENA PLOCHÝMI VODIČI CYKLO
A KABELY CYKY ULOŽENÝMI V RÝHÁCH POD OMÍTKOU.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje
v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí
ČSN 332000-5-51 ed.3: normální, normální se zónami

D 1.4.. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sřed	Statutární město Brno Domnická 2, 601 49 Brno tel.: 542 526 715
-----------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ	G&G Building s.r.o.
VYPRACOVAL:	Karel CHYTIL	28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
KONTROLOVAL:	Marek GÁLUK	

Rekonstrukce bytů Brno v61b6	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2016
	STUPEŇ	DPSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16-05-27
vchod č.: 61 byt č.: 6	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS v61b6 - ZÁSUV. ROZVODY	1 : 50	D.1.4b6.E-02

