

v61b6 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	POZNÁMKA
6.01	CHODBA	7,35	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA		
6.02	KUCHYŇ	7,44	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLAD	1500 mm	
6.03	POKOJ	9,25	VLYSY	OMÍTKA		OPRAVA PARKET A DOPLNĚNÍ LIŠTOVÁNÍ
6.04	POKOJ	17,34	VLYSY	OMÍTKA		OPRAVA PARKET A DOPLNĚNÍ LIŠTOVÁNÍ
6.05	POKOJ	16,39	VLYSY	OMÍTKA		OPRAVA PARKET A DOPLNĚNÍ LIŠTOVÁNÍ
6.06	KOUPELNA	4,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLAD	2100 mm	
6.07	WC	1,10	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLAD	1500 mm	GEBERIT
6.08	LODŽIE	4,28	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA		PŘESPÁROVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ DLAŽBY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K

STOJÍCÍ KLOZET - KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
VODA SV DN 15 v1000
- U

UMYVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 600 mm
HORNÍ HRANA v850
ODPAD DN 40 v530
VODA SV/TV, 2xRV DN 15 V580
+STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
- D1

DŘEZ JEDNODUCHÝ S ODKAPÁVAČEM - NEREZOVÝ
ŠÍŘKA 800 mm, DÉLKA 500 mm,
ZAPUŠTĚNÝ DO PRACOVNÍ DESKY,
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV, 2xRV DN 15 V500
+STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

LEGENDA ZNAČENÍ

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO BĚŽNÉ ODPADNÍ VODY
- REDUKCE

POZNÁMKA

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PROVEDENA Z HLADKÉHO POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU HT
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%
DELŠÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU UKONČENA ZÁTKOU.
PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHODNĚM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED POŠKOZENÍM.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ VÝROBCE.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



INVESTOR:

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed



Statutární město Brno
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 715

ZODP. PROJEKTANT:


Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ

VYPRACOVAL:

Ondřej ŠÝKORA

KONTROLOVAL:

Marek GÁLIK



G&G Building s.r.o.
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava
tel.: 553 036 524

Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická
vchod: 61, byt: 6

byt č.: 6, Křídlovická 363/61, Brno - Staré Brno 603 00

v61b6 - ZDRAVOTECHNIKA

FORMÁT

A3

DATUM

05/2016

STUPEŇ

DPSP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

P.B04.16

MĚŘÍTKO:

1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.61.6Z