

v61b6 NOVÝ STAV

LEGENDA ELEKTRO :

-  SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP40, řaz.1, v = 1,2m
-  PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ IP40, řaz.6, v = 1,2m
-  PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP40, řaz.5, v = 1,2m
-  PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP44-p.om., řaz.5, v = 1,2m
-  PŘEPÍNAČ SERIO-STŘID. IP40, řaz.5+6, v = 1,2m

-  KRABICE SVORKOVACÍ
-  ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÁ
-  ROZVODNICE BYTOVÁ - RB

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 33 2000-6.5.1.ED.3
6.01	CHODBA	7,35	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.02	KUCHYŇ	7,44	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	1500 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI
6.03	POKOJ	9,25	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.04	POKOJ	17,34	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.05	POKOJ	16,39	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
6.06	KOUPELNA	4,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	2100 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI
6.07	WC	1,10	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLADEK	1500 mm	NORMÁLNÍ
6.08	LODŽIE	4,28	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA		NORNEBEZPEČNÉ

LEGENDA ELEKTRO :

- A** SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNÉ - STROPNÍ 2x9W IP 40
- B** SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ, STROPNÍ 2x11W IP 43
- C** SVÍTIDLO LED PÁSEK 50cm
- D** SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ STROPNÍ 1x100W IP 40
- V** VÝVOD PRO INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO DODÁVKA NÁJEMNÍKA BYTU
- ev** el. ventilátor 230V s doběhem DODÁVKA VZT
- dig.** DIGESTOŘ - dodávka s kuchyní

POZNÁMKA:

EL. INSTALACE BUDE PROVEDENA PLOCHÝMI VODIČI CYKLO A KABELY CYKY ULOŽENÝMI V RÝHÁCH POD OMÍTKOU.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz
 Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
 Ochrana před NDN: samostatným odpojením od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí
 ČSN 332000-6-5.1 ed.3: normální, normální se zónami

D 1.4.. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed		Statutární město Brno Domitřinská 2, 601 69 Brno tel.: 542 526 715		
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ		<div>Vložte zde obrázek střípné</div> <div>G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524</div>		
VYPRACOVAL:		Karel CHYTIL				
KONTROLOVAL:		Marek GÁLIK				
<div>Rekonstrukce bytů Brno v61b6</div> <div>vchod č.: 61 byt č.: 6</div> <div>PŮDORYS v61b6 - OSVĚTLENÍ</div>				FORMÁT		A4
				DATUM		05/2016
				STUPEŇ		DPSP
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		16-05-27
				MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 50	D.1.4b6.E-01			

