



Legenda:

- Zvonkové tlačítko
- Autonomní požární hlásič
- ⌵ Antennní zásuvka
- ⌵ Dvojnásobná zásuvka 230V/16A
- El. vývod 3-fázový
- ⌵ Křížový vypínač
- Rozvaděč
- ⌵ Střídavý vypínač
- × Svítidlo LED 37W, ø480mm, 3300lm
- ⌵ Koupelnové LED svítidlo nad zrdcadlem 1x8W
- ⊕ Uzemnění
- ⌵ Vnitřní audio jednotka
- ⌵ Ventilátor-kabelový vývod, dle požadavku VZT
- ⌵ Vypínač
- ⌵ Zásuvka 23V/16A

- Sdružené
- Ochranné vedení
- Světla
- Zásuvky
- Zatrubkování STA a internetu
- ⊗ Svítidlo zakončené objímkou

POZNÁMKA

- V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem
- V obytných místnostech osvětlení zakončeno objímkou, ostatní místnosti svítidlo LED
- Svítidlo pro kuch. linku je dodávkou kuchyňské linky

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	9,26	3,49 m
1.02	POKŮJ	32,00	3,49 m
1.03	POKŮJ	35,07	3,49 m
1.04	POKŮJ S KUCH.KOUTEM	46,80	3,49 m
1.05	KOUPELNA	4,54	2,70 m
1.06	CHODBA	1,18	2,18 m
1.07	SPÍŽ	1,32	2,18 m
1.08	WC	1,57	3,49 m

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	KRESLIL:	ATELIÉR JA-MAR S.R.O. Na Vyhliďce 1247/2 Rýmařov 795 01	
Ing. Jiří Hlučil	Martin Jahoda	Martin Jahoda		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 6, byt č. 14 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D1.4.-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2