



POZNÁMKA :  
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZE SPODU  
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM  
TEPELNÝ SPAD 75/65°C  
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ  
RH-RUČNÍ HLAVICE  
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ DB0/125 PŘES STÁVAJÍCÍ KOMIN

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)
1.01	PŘEDSÍŇ	9,26
1.02	POKOUJ	32,00
1.03	POKOUJ	35,07
1.04	POKOUJ S KUCH.KOUITEM	46,80
1.05	KOUPELNA	4,54
1.06	CHODBA	1,18
1.07	SPÍŽ	1,32
1.08	WC	1,57
CELKEM		131,22

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Marina Randáková	Marina Randáková	Smluvní místo Brno, městské část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno	
INVESTOR:			STAVBA:	
SOLNÍČNÍ 6, byt č. 14 - rekonstrukce			ROZMĚRY:	
OBJEKT:			DATUM:	
D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			STUPEŇ:	
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO ZÁKÁZKY:	
PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	
			1:50	
			ČÍSLO VÝKRESU:	
			1	