



POZNÁMKA :  
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU  
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM  
TEPELNÝ SPAD 75/65°C  
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ  
POTRUBÍ VEDENO V DRAŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVANO NAVL.IZOLACÍ  
RH-RUČNÍ HLAVICE  
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL  
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Marina Pančková	Marina Pančková		
INVESTOR:	Stavění město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	SOLNÍČNÍ 6, byt č. 14 - rekonstrukce		FORMÁT:	4 x A4
OBJEKT: D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			DATAUM:	03/2016
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZKÁZKY:	
NÁZEV VÝŘESU: SCHÉMA			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝŘESU: 2