



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPAD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVANO NAVL.IZOLACÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvořského 41/228, Brno 639 00 www.projekci-hancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Panáčková	Martina Panáčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	SOLNÍČNÍ 6, byt č. 12 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ		FORMÁT:	4 x A4
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA		DATAUM:	03/2016
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
	MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	2