



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NAPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NÁVL.IZOLACÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ-UZAVIRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTOLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Martina Pantůčková	Martina Pantůčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: LIDICKÁ 8, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	01/2016
OBJEKT: D.1.4. B- VYTÁPĚNÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VYTÁPĚNÍ -SCHÉMA			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 2