1PEN, 230V, 50 Hz, TN–C–S



Rozvaděč min. 24M, plastový zapuštěný
Nutno řešit návaznost na hlavní jistič v ER a přívodní kabel – nebylo součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jističe 1x25A/B.
Ověřit průřez HDV

Proudová soustava: 1PEN 230V, 50Hz, TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Tomáš Novotný		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: LIDICKÁ 8, byt č. 20 - rekonstrukce			FORMÁT:	A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1.4. - ELEKTROINSTALACE			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ROZVADĚČE RB			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 3