









TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4,42	KER.DLAŽBA	OMITKA	SDK PODHLED	3,10 m
1.02	POKOU	22,34	PARKETY	OMITKA	OMITKA	3,20 m
1.03	POKOU	13,16	PARKETY	OMITKA	OMITKA	3,20 m
1.04	WC	1,35	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	3,10 m
1.05	KOUPELNA	2,40	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	3,10 m
1.06	KUCHYŇĚ	4,42	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	3,10 m





CELKEM 48,09

LEGENDA:

- jednopólový vypínač řaz.1 / vratný spínač – ventilátor koupelna
- schodišťový přepínač, řaz. 6
- dvojíťý schodišťový přepínač, řaz. 6+6
- sériový vypínač řaz.5
- Ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
- Světelný vývod s objímkou
- CYKY 3x1,5
- 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu

POZNÁMKA:  
VŠEČKA OSAZENÍ ZÁSUIEK A VYPINAČŮ JSOU URČENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ  
Rozvodná soustava NN, 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

LEGENDA SVÍTIDEL:

- X A LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP20, vestavné/přisazené
- X B LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20
- X C LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP44, vestavné/přisazené
- X D LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP44

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	LIDICKÁ 8, byt č. 20 - rekonstrukce		FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT:	D.1.4. - ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - světelné rozvody		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2

