



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPAD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DRAŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVANO NAVL.IZOLACÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcti-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Panůžková	Martina Panůžková		
INVESTOR:	Stavění město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	BEETHOVENOVA 3/5, byt č. 9 - rekonstrukce		FORMÁT:	4 x A4
OBJEKT: D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			datum:	02/2016
			STUPEŇ:	DSP
			Číslo zakázky:	
MÁZE VÝRESU:	SCHÉMA		MĚŘÍTKO:	Číslo výresu:
			1:50	2