



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)
1.01	PŘEDSÍŇ/HALA	20,44
1.02	POKOJ	27,90
1.03	POKOJ	22,95
1.04	KOUPELNA A WC	4,26
1.05	KUCHYNĚ	10,58
CELKEM		88,19

LEGENDA

—•—•—•—•— PLYNOVOD

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU V BYTĚ BUDOU ODSTRANĚNY  
MONTÁŽ PLYNOVODU PROVÉST DLE:  
TP G 704 01, ČSN EN 1775, TP G 934 01.  
MONTÁŽ KOTLE PROVÉST DLE:  
TP G 941 02  
ČSN 33 2000  
MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: KOBLIŽNÁ 11, byt č. 2 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.4. - ZDRAVOTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - PLYNOINSTALACE			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:75	3