



POZNÁMKA :  
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZE SPODU  
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM  
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C  
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ  
POTRUBÍ VEDENO V DRAŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVANO NAVL.IZOLACI  
RH-RUČNÍ HLAVICE  
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL  
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/228, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Martina Pantůčková	Martina Pantůčková		
INVESTOR:	Stavěcí město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	KOBLIŽNÁ 11, byt č. 2 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2