


46 A NOVÝ STAV

DVŮR

P.Č. 649



TABULKA MÍSTNOSTI 1.pp	
101 CHODBA	RS STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ PRO SPOLEČNOU SPOTŘEBU
102 SKLAD	
103 SKLAD	SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C ZA ER
104 SKLAD	SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S ZA RS
105 SKLEP	ŽIVÉ ČÁSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: KRTTİM, IZOLACI
106 SKLEP	NEŽIVÉ ČÁSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ZAKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENIM OD ZDROJE
107 SKLAD	
108 SKLAD	
109 SKLAD	
110 GARÁŽ	

LEGENDA:



RS STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ PRO SPOLEČNOU SPOTŘEBU

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
- KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPINAČ STŘÍDAVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
- KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPINAČ KŘÍŽOVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
- KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- KRABICOVÁ ROZVODKA S BEZŠROUBOVANÝMI SVORKAMI


SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...x1,5mm² NA POVRCHU V LIŠTĚ

IX XI

X X

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A X XI ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x52W IP53, II.tř.
- B X XI ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x42W IP53, II.tř.
- N ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x11W IP44 s piktoogramem, II.tř.

Vypracoval	Zodp. proj.	Kontroloval	 s p o l . s r o . Projektová a obchodní činnost tel.,fax 541 217 003
M. LAŤÁK	M. LAŤÁK	M. LAŤÁK	
Kroj: J M	OÚ: BRNO		
Investor:			
Stavba:	Č. zakázky		
Akce:	Datum		
Objekt:	Stupeň		
	Formát		
	Měřítko		
Soubor:	Arch. č.		
Část profese	ELEKTRO		
Obsah:	Příloha číslo		