


ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
UMÍSTĚN NA CHODBĚ
V PRVOM NADZEMNOM
PODLAŽÍ






101 CHODBA
102 GARAZ
103 GARAZ
104 GARAZ
105 SKLAD
106 SKLAD
107 VETLIK
108 SKLAD
109 SKLEP
110 SKLAD
111 SKLAD
112 SKLEP
113 SKLAD
114 SKLAD
115 SKLAD

LEGENDA:

RS STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ PRO SPOLEČNOU SPOTŘEBU

SOUSTAVA : 3PEN str. 50Hz 400/230V TN-C ZA ER
SOUSTAVA : 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S ZA RS
ŽIVÉ ČÁSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
KRITIM, IZOLACI
NEŽIVÉ ČÁSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
ZAKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE







LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

-  SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44
KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- KRABICOVÁ ROZVODKA S BEZŠROUBOVANÝMI SVOR

SVĚTELNÝ OBVOD CYK...x1,5mm² NA PОВRCHU V LIŠTĚ


P.Č. 679/1

LEGENDA SVÍTIDEL:

- | | | |
|---|---|---|
| A |   | ŽÁROVKOVÉ SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ 1x52W IP53, II.tř.
1x žh52W |
| B |   | ŽÁROVKOVÉ SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ 1x42W IP53, II.tř.
1x žh42W |
| N |   | ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO PŘÍSAZENÉ 1x11W IP44 s piktogramem, II.tř.
1x DZ11 |

Výpracoval		Zodp. proj.	Kontroloval
M. LAŤÁK	M. LAŤÁK	M. LAŤÁK	
Kraj: J M	ÚJ: BRNO		
Investor:			
Stavba:			
Akce:			
Objekt:			
Soubor:			
Část profese	ELEKTRO		
Obsah:			

Č. zakázky	
Datum	
Stupeň	PROJEKT
Formát	
Měřítko	
Arch. ž.	
Příloha číslo	



Projektové a obchodní činnost
tel., fax 541 217 003