



- LEGENDA
- ROZVADĚČ

ZÁSUVKA 230V/16A

ZÁSUVKA 230V/16A, DVOUITA

ZÁSUVKA STA – televizní

SPINAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska

PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

ELEKTRICKÝ VÝVOD

ZÁSUVKA 230V/16A – lednička

ZÁSUVKA 230V/16A – trouba

ZÁSUVKA 230V/16A – myčka

SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel

ZÁSUVKA 230V/16A – pračka

ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání

ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík

DOMOVNÍ ZVONEK

OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ

ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

DOMÁCÍ TELEFON

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SV. VÝŠKA
4.01	VSTUP, CHODBA	11,55 m	parkety	a	štuk	3100 mm
4.02	KUCHYŇ	10,10 m	PVC	b	štuk,ker.obklad	3100 mm
4.03	SPÍŽ	0,98 m	PVC	b	štuk	3100 mm
4.04	BALKÓN	2,19 m	keram. dlažba	c	keram. soklík	štuk
4.05	WC	1,08 m	keram. dlažba	c	štuk,ker.obklad	2950 mm
4.06	OBYVACÍ POKOJ	22,09 m	parkety	a	štuk	3100 mm
4.07	KOUPELNA	22,09 m	keram. dlažba	c	štuk,ker.obklad	snížený podhl. SDK 2500 mm

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou
vytápěče a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci varná deska CYKY-J 5x2,5
v koupelně provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně vedení pro sporákovou kombinaci – elektrokotel CYKY-J 5x4

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLNĚKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT 2A4
NÁZEV	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Staré 2, 4.NP, byt č. 16 ELEKTRDINSTALACE	DATUM 04/2016 ÚČEL DPS ZAK.Č. 2016/05
Půdorys – zásuvkové a SLP rozvody	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-02