

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	Stavební úpravy bytu Stará 2, 4.NP, byt č. 16																		
B																			
C																			
D																			
E	ROZVADĚČ RB se spínáním HDO																		
F																			
G																			
H																			
I	Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru																		
J																			
K																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vyracovali: Zeilinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Stará 2, 4.NP, byt č. 16					Investor:		13		14		15		16		17	
Kontrolovali: Zeilinka Jiří								Obsah:		ROZVADĚČ–RB		Změno/Datum:		V.č.:		List:			
Datum : 04/2016												Měřitko:		—		EL–03		1	