

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Stavební úpravy bytu  
STARÁ 2, BYT č. 18

ROZVADĚČ RB  
se spínáním HDO

Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku  
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu  
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B  
Ověřit průřez přírodního vedení od elektroměru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval:	Zelinka Jiří		AKCE:					Investor:	Zak.číslo: 02016/05				A.K.:	—	—	Listů: 2
Kontroloval:	Zelinka Jiří		Stavební úpravy bytu STARÁ 2, BYT č. 18					Obsah:	Změna/Datum:				V.č.:	EL-03		List: 1
Datum	:	04/2016	ROZVADĚČ—RB					Měřtko:	—							